

**检查标准（C4623600）：**

用户拆改室内共用供热设施、扩大采暖面积或者增加散热设备的，属于不合格。