

检查标准（C4624500）：

单位和个人擅自操作、拆除共用供热阀门，损坏共用阀门的铅封，改动或者损坏供热计量仪表及其附件等的，属于不合格。