

检查标准（C4622100）：

人员密集场所的经营管理人未在使用天然气、液化石油气的场所安装浓度检测报警装置的，属于不合格。（根据《中华人民共和国消防法》第七十三条（四）项规定，人员密集场所，是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼、学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等）