

**检查标准（C4650400）：**

1、建设工程施工范围内有地下管道燃气设施，建设单位未向城市建设档案机构或者燃气供应企业查询地下管道燃气设施的信息资料的，属于不合格；

2、建设工程施工范围内有地下管道燃气设施，建设单位施工前未组织施工单位和燃气供应企业进行现场交底、确认的，属于不合格；

3、建设工程施工范围内有地下管道燃气设施，建设单位未与施工单位和燃气供应企业，共同制定地下管道燃气设施的安全保护方案的，属于不合格；

4、建设工程施工范围内有地下管道燃气设施，建设单位未与燃气供应企业签订安全监护协议的，属于不合格。