

检查标准（C4619000）：

燃气用户及相关单位和个人安装、使用的燃气燃烧器具，其铭牌上标定的燃气类别与所供应的燃气类别不相一致的，属于不合格。（城镇燃气分为人工煤气、天然气、液化石油气等不同类别，每一类燃气按照组分和特性不同分为若干种）

规范具体条款如下：

- 1) 《城镇燃气技术规范》（GB 50494-2009）第8.1.1条：居民、商业和工业用户使用的燃具和用气设备应根据燃气特性和安装条件等因素选择符合国家现行标准的合格产品，并应与当地使用的燃气类别相匹配。
- 2) 《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）第10.1.2条：燃烧器具应根据使用燃气类别及其特性、安装条件、工作压力和用户要求等因素选择。
- 3) 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》（CJJ 12-2013）第3.1.2条：燃具铭牌上标定的燃气类别必须与安装处所供应的燃气类别相一致。